



TEATRO JOVELLANOS

Ocio — Teatros / Cines / Salas de conciertos



Calle
Paseo Begoña, 11, 33201
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Contacto
Tlfno 985 182 929

<http://www.teatrojovellanos.com>

Creado por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 04/01/2019

Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos



Información general

Es el teatro municipal de la ciudad de Gijón. Se encuentra situado en pleno centro de la ciudad, en el paseo de Begoña que es de acceso peatonal. Se distingue por su fachada y el nombre del teatro en letras grandes en la parte de arriba. Los usuarios de silla de ruedas disponen de cinco plazas reservadas en la planta baja, donde también se encuentran los aseos.



Atención al público y otra información de interés



Observaciones: **el Teatro Jovellanos de Gijón participa en el proyecto Teatro Accesible y ofrece al público funciones adaptadas para personas con discapacidad auditiva, visual y personas mayores. Este programa garantiza el servicio de subtítulo, bucle magnético, sonido**

Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **no**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **no**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay dispositivos que te envían mensajes de información a tu móvil. Son unas tecnologías llamadas beacon y bluetooth: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **sí**

Señales de peligro y emergencia: **alarmas sonoras**

Hay página web de este recurso turístico: **no**



Accesibilidad cognitiva

Una persona te acompañará a tu butaca.

Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al edificio.

Hay un cartel con la palabra "Taquilla".

El edificio tiene varias plantas.

Hay escaleras y ascensores para subir y bajar entre las plantas.

Las filas y los asientos están numerados en la parte superior del respaldo.

Hay asientos reservados en los lados para personas con discapacidad.

Hay un programa de mano de la obra de teatro.

Las personas sordas pueden pedir un bucle personal de inducción magnética.



Accesibilidad general

Entorno inmediato



Datos generales

Tipo de calle de acceso: **peatonal**

Pendiente de la calle de acceso: **llana**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **200 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Acceso al establecimiento



Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **no**

El acceso se realiza: **con escalón rebajado**

Escalón rebajado

Altura del escalón rebajado: **8 cm**

Inclinación del escalón rebajado (%): **12.2**

Longitud del escalón rebajado: **82 cm**

Tipo de escalón rebajado: **practicable**

Ancho del escalón rebajado: **162 cm**

Puerta de acceso



El espacio anterior a la puerta es: **con pendiente => 4%**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **200 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **81 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **162 cm**

Material de la puerta: **parcialmente acristalada**



La puerta de vidrio: **no dispone de señalización visual**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **sí**

Existen uno o más felpudos: **no**

Zona de atención al público




Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **250 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **200 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **250 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Observaciones: **el suelo no es antideslizante en mojado por lo que se sitúan felpudos de manera puntual.**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **no**

Dispone de ordenadores: **no**

Dispone de pantallas táctiles: **no**

Dispone de torno o arco de seguridad: **no**

Dispone de taquilla de venta de entradas: **sí**

Dispone de máquina dispensadora de entradas: **no**

Dispone de impresos y/o documentos: **no**

Dispone de mobiliario: **no**

Dispone de consigna: **no**

Dispone de guardarropa: **no**

Taquilla de venta de entradas



Dispone de mostrador: **sí**

La taquilla de venta de entradas dispone de bucle de inducción magnética: **sí**

Dispone de vidrio de protección: **no**

Dispone de micrófono: **no**


Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **116 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **sí**

Itinerario vertical



El itinerario se realiza: **con escalera**

Escalera



Datos generales

Planta en la que inicia la escalera: **baja**

Planta en la que termina la escalera: **primera**

Estancias que comunica la escalera: **teatro y anfiteatro**

Características

Ancho útil de la escalera: **159 cm**

La escalera tiene pasamanos: **sí, a un lado**

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas

Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **83 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **sí**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Escalones

Todos los escalones tienen la misma altura: **sí**

Altura máxima de los escalones: **14 cm**

Todos los escalones tienen la misma profundidad: **sí**

Profundidad mínima de la huella: **30 cm**

Tipo de contrahuella: **con tabica**

La contrahuella es de color contrastado respecto a la huella: **sí**

Los peldaños presentan bocel: **sí**

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: **sí, a ambos lados**

El pavimento de las huellas es antideslizante: **sí**

Los bordes de los escalones están señalizados: **no**

Otra información

La iluminación de la escalera es homogénea: **sí**

La iluminación de la escalera es suficiente: **sí**

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **no**

Aseo adaptado en zona común



Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **110 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **78 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **98 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Tipo de cerradura: **con cerrojo**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **sí**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **2**

Plantas en las que están situadas: **baja**

Planta en las que está situada la cabina analizada: **baja**


Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina independiente de hombres**

Cabina independiente

Señalización

El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **no**

Características



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Tipo de apertura: **corredera**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **79 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **no**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **no**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

Cierre de puerta con sistema visual de ocupado o libre: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **100 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **79 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño



Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **no**

Tipo de iluminación: **sensor de presencia / temporizador**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **103 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **no**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **79 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **73 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **22 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **80 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro en zona común



Espacio de transferencia lateral izquierdo (ancho): **110 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **80 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho ≥ 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **46 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **76 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Tamaño del mecanismo de descarga: **4 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **abatible**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **no**

Altura máxima barra derecha: **77 cm**

Altura mínima barra derecha: **60 cm**

Altura máxima barra izquierda: **76 cm**

Altura mínima barra izquierda: **60 cm**

Separación entre barras: **68 cm**

Sala de audiovisuales



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **78 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **155 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla vertical**

Altura media del tirador: **82 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Características

Planta en la que se encuentra: **baja**

Diámetro del espacio libre de giro: **180 cm**

Tipo de suelo: **con pendiente**

Tipo de asientos: **sillas fijas**

Dispone de plaza reservada para PMR: **sí**

Dispone de plaza reservada para personas con discapacidad visual: **no**

Dispone de plaza reservada para personas con discapacidad auditiva: **sí**

Se proyectan películas o vídeos con subtítulo: **sí**

Se proyectan películas o vídeos con audiodescripción: **sí**

Observaciones: **la pendiente de la sala es del 7,1 % en toda su longitud.**

Plazas reservadas para PMR



El itinerario desde la puerta hasta los espacios reservados para PMR es accesible: **sí**

Nº de espacios reservados para PMR **5**

Los espacios reservados están señalizados horizontalmente con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

Los espacios reservados están señalizados verticalmente con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **no**

El suelo de la plaza reservada es: **con pendiente => 4%**

Inclinación del suelo del espacio reservado (%) **7.1**

Ancho de la plaza reservada: **100 cm**

Fondo de la plaza reservada: **90 cm**

Dispone de un asiento anejo para el acompañante: **sí**

Observaciones: **en el momento de la reserva de una plaza para PMR la butaca contigua queda bloqueada a disposición del acompañante.**

Plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva

Observaciones: **se dispone de 5 unidades de bucles de inducción magnética portátiles y 48 unidades de petacas de amplificación personal. Las obras de teatro disponen de audiodescripción subtítulo, bucle magnético, sonido de sala amplificado y audiodescripción.**

Señalización



El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **sí**

Observaciones: **en el interior de la sala**

Análisis



Por su ubicación, existe posibilidad de aproximación a la señalización para su lectura y tacto: **no**

Los rótulos son fácilmente identificables visualmente: **no**

Todos los rótulos siguen un mismo patrón: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de fondo sólido: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **no**

Hay contraste cromático entre el soporte del rótulo y la pared: **no**

Se han utilizado los pictogramas homologados: **sí**

Los rótulos se han complementado con información en braille: **no**

Los rótulos se han complementado con información en altorrelieve: **sí**

Se dispone de un plano háptico del establecimiento: **no**

Observaciones: **al tratarse de un edificio protegido su estética no permite la utilización de elementos que resalten sobre la estética general del establecimiento, por lo que no existe contraste con la señalización empleada.**